



2015150423V



检测 报告

山嘉测 (2019) 第 C191032-004 号

项目名称: 一分厂 105 车间废水排口

委托单位: 山东新华制药股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2019 年 06 月 25 日



山东嘉誉测试科技有限公司



检测结果

山嘉测(2019)第 C191032-004 号

第 1 页 共 1 页

- 1.委托单位: 山东新华制药股份有限公司
- 2.样品类别: 污水
- 3.现场样品描述: 一分厂 105 车间废水排口: 黄绿,无味,无浮油;
- 4.采样日期: 2019 年 06 月 11 日
- 5.测试日期: 2019 年 06 月 11 日-2019 年 06 月 16 日

6.污水检测依据及结果

6.1.污水检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	最低检出限
1	镍	HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	全谱直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪 (ICP-OES) 5110 128	0.007mg/L

6.2.污水检测结果

采样点位	采样日期		检测参数
			镍 (mg/L)
一分厂 105 车间废水排口	06 月 11 日	频次 1	0.690
		频次 2	0.686
注: 生产负荷: >75%			

报告结束

编制人: 穆婉莹

审核人: 付丽红

批准人: 杨少峰

签发日期: 2019.6.25